

平成28年4月 三好市簡易水道(浄水)水質検査結果①

水道名	基準値	大利川崎簡易水道	馬路簡易水道	馬場簡易水道	佐野簡易水道	三好市三野簡易水道	辻簡易水道	井内簡易水道	西井川簡易水道	三野簡易水道 東部浄水場
水源名		端ノ谷水源	底ノ谷水源	猿子谷水源	馬路川水源	混合	辻水源	井内水源	西井川水源	三野町東部水源
採取場所		川崎生活改善センター	日の出堂面集会所	白地馬場地区 個人宅	林和田集会所	三好市三野総合支所湯沸し	中村集会所	井川消防団第五分団詰所	なでしこ館	三野町消防団第2分団所
検査目的名		月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査
種別		水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
受付日		2016/4/26	2016/4/26	2016/4/26	2016/4/26	2016/4/26	2016/4/26	2016/4/26	2016/4/26	2016/4/26
気温 (°C)		16.8	20.0	23.6	18.1	24.9	22.8	21.4	23.1	24.0
水温 (°C)		17.0	16.1	18.1	17.1	17.1	16.6	17.0	15.4	16.9
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
一般細菌		100個/ml	0	0	0	0	0	4	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
6価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ぼう素及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ブromホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
銅及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	200mg/L以下	2.6	4.6	6.0	5.0	6.3	3.7	3.4	4.9	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジエオキシ	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	
有機物質(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3未満	
pH	5.8-8.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.8	7.7	7.4	
臭	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
残留塩素	—	0.5	0.5	0.3	0.6	0.3	0.6	0.6	0.2	