

市営住宅耐震診断結果一覧表

番号	団地名	棟名	建築年	構造 *1	階数	延床面積	耐震指標 (Is値) *2	耐震診断 結果
1	池田中西A団地	—	S49	RC	4	1327.92	0.73	良
2	池田中西B団地	—	S48	RC	4	1248.24	0.68	良
3	池田中西C団地	—	S50	RC	4	1563.50	0.87	良
4	池田板野団地	—	S53	RC	4	1556.40	0.76	良
5	池田州津A団地	—	S53	RC	4	1556.40	0.95	良
6	池田州津B団地	—	S54	RC	4	1556.40	1.04	良
7	池田白地団地	—	S54	RC	3	1109.88	0.97	良
8	西祖谷榎団地	—	S53	RC	3	1003.70	1.20	良
9	山城下名1号団地	—	S51	RC	4	963.68	0.71	良
10	山城下川団地	—	S52	RC	4	1479.84	0.79	良
11	三野花園団地	—	S56	RC	3	774.24	1.36	良
12	三野芝生第二北団地	—	S54	RC	3	1479.84	1.48	良
13	東祖谷落合2号団地	A棟	S52	RC	2	299.92	0.71	良
14	東祖谷落合2号団地	B棟	S52	RC	2	299.92	0.71	良
15	東祖谷菅生2号団地	—	S54	RC	2	317.82	1.20	良
16	東祖谷櫛尾団地	—	S54	RC	2	317.82	1.20	良
17	池田新山団地	A棟	S55	RC	2	394.87	1.85	良
18	池田新山団地	B棟	S55	RC	2	394.87	1.74	良
19	池田新山団地	C棟	S55	RC	2	394.87	1.90	良
20	池田新山団地	D棟	S55	RC	2	394.87	1.09	良
21	池田新山団地	E棟	S56	RC	2	401.58	1.21	良
22	池田新山団地	F棟	S55	RC	2	394.87	1.13	良
23	池田新山団地	G棟	S56	RC	2	401.58	1.19	良
24	池田新山団地	H棟	S56	RC	2	401.58	1.62	良
25	池田新山団地	I棟	S56	RC	2	401.58	1.65	良
26	池田新山団地	J棟	S56	RC	2	401.58	1.67	良
27	三野芝生北団地(北の北)	—	S55	RC	2	190.68	1.11	良
28	三野芝生南団地(東)	—	S56	RC	2	133.88	1.58	良

*1 構造 : RC→鉄筋コンクリート造の建物です。

*2 Is 値 : 構造耐震指標のことで、建物の耐震性能を表す数値です。(最小値を示す)