2020年3月度三好市東部（原水）
水質検査結果速報

水道名	基準値	池田地区				馬路地区	佐野地区	馬場地区	峰ノ久保地区	下野呂内地区	入体木屋床地区	三野西部地区	三野東部地区	辻地区	井内地区	西井川地区
水源名		吉野川	鍵掛谷	鳥山谷	鮎苦谷川	底ノ谷	馬路川	猿子谷	コトコ谷	下野呂内水源	入体木屋床水源	吉野川取水井	三野町東部水源	井内谷川	釜谷川	里川谷川
検査目的名		原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
採水日		2020/3/9	2020/3/9	2020/3/9	2020/3/9	2020/3/9	2020/3/9	2020/3/17	2020/3/17	2020/3/17	2020/3/17	2020/3/17	2020/3/17	2020/3/17	2020/3/17	2020/3/17
気温 (℃)		13.5	13.5	13.5	18.6	14.1	14.8	9.2	5.5	4.8	6.2	18.0	17.8	6.6	3.3	2.0
水温 (℃)		9.3	9.0	8.7	11.5	8.5	14.5	7.8	6.8	6.0	6.8	14.6	15.4	5.8	4.3	5.0
一般細菌	100個／ml	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
大腸菌	不検出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
有機物質(TOC)	3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
pH	5.8-8.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
味	異常でない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
濁度	2度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クリプト指標菌（大腸菌）	－	検出	検出	検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出	不検出
クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	個/10mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－