

2021年5月度三好市西部(原水)
水質検査結果速報

水道名 水源名 検査目的名 採水日 気温(°C) 水温(°C) 一般細菌 大腸菌	基準値	北部地区	西部地区	一字地区	上吾橋地区	下吾橋地区
		コヤノ谷・柴川谷川	持井谷	尾井ノ内水源	吾橋谷	吾橋谷
		水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水
		2021/5/26	2021/5/26	2021/5/10	2021/5/10	2021/5/10
水温(°C)	15.3	13.6	15.5	13.3	13.2	
100個/ml	100	4	10	0	6	
不検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	
0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
10mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	
1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
0.6mg/L以下	—	—	—	—	—	
0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	
0.06mg/L以下	—	—	—	—	—	
0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	
0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	
0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	
0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	
0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	
0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	
0.09mg/L以下	—	—	—	—	—	
0.08mg/L以下	—	—	—	—	—	
1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
0.2mg/L以下	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.03	
0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	
1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
200mg/L以下	4.7	4.1	3.2	2.6	3.3	
0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
200mg/L以下	2.9	3.2	2.6	2.2	2.1	
300mg/L以下	30.7	28.4	52.9	43.8	60.6	
500mg/L以下	69	63	74	79	100	
0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
0.0001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
3mg/L以下	1.0	0.5	0.6	0.3未満	0.3未満	
pH	5.8-8.6	7.1	7.3	7.9	7.6	
味	異常でない	—	—	—	—	
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度	3.2	2.2	2.4	0.5未満	
濁度	2度	0.3	0.4	0.2	0.1未満	
クリプト指標菌(大腸菌)	—	検出	検出	検出	不検出	
クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)	個/10mL	1	0	0	0	
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	
ジアリジア	個/10L	—	—	—	—	