

2023年5月度三好市簡易水道（原水）  
水質検査結果速報

水道名	基準値	三好市落合簡易水道	
水源名		落合水源	
検査目的名		水道全項目 原水	
採水日		2023/5/15	
気温（℃）		15.9	
水温（℃）		14.4	
一般細菌	100個/ml	1	
大腸菌	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	
ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	
6価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	
アン化物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	
ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	
ぼう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	
ペンセン	0.01mg/L以下	0.001未満	
塩素酸	0.6mg/L以下	-	
クロ酢酸	0.02mg/L以下	-	
クロホルム	0.06mg/L以下	-	
ジクロ酢酸	0.03mg/L以下	-	
ジブクロロメタン	0.1mg/L以下	-	
臭素酸	0.01mg/L以下	-	
総トリクロメタン	0.1mg/L以下	-	
トリクロ酢酸	0.03mg/L以下	-	
ブクロメタン	0.03mg/L以下	-	
ブクロホルム	0.09mg/L以下	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	
銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.7	
マンガウ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	
塩化物イオン	200mg/L以下	1.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	53.3	
蒸発残留物	500mg/L以下	74	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	
ジエタミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	
2-メルカプトホルムアル	0.00001mg/L以下	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	
有機物質（TOC）	3mg/L以下	0.5	
pH	5.8-8.6	7.7	
味	異常でない	-	
臭気	異常でない	異常なし	
色度	5度	1.0	
濁度	2度	0.2	
クリプト指標菌（大腸菌）	-	不検出	
クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	個/10mL	0	
クリプトスポリジウム	個/10L	-	
ジアルジア	個/10L	-	