

2024年2月 三好市西部地区（浄水）水質検査結果

水道名	基準値	大利川崎簡易水道	大申上	越替小林	川口地区	大津上西宇地区	下名地区	大野地区	猫坊地区	北部地区	西部地区
水源名		端ノ谷	なべくら谷	中尾谷	白川谷川	赤川谷	牛ノ首谷	モリゾ木水源・水ノ瀧谷・小寺谷水源	若山谷	コヤノ谷・柴川谷川	持井谷
採取場所		川崎生活改善センター	大申上	越替小林	JR阿波川口駅	小歩危郵便局散水栓	下名団地散水栓	大月集会所	永美団地散水栓	政友保育所散水栓	小川谷集会所
検査目的名		月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査
種別		水道施設(浄水)	池田飲供(浄水)	池田飲供(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
受付日		2024/2/19	2024/2/19	2024/2/19	2024/2/19	2024/2/19	2024/2/19	2024/2/19	2024/2/19	2024/2/19	2024/2/19
気温(°C)		17.9	16.3	14.1	19.0	15.5	16.5	17.2	16.2	15.9	17.8
水温(°C)		8.9	12.0	9.3	9.9	10.4	8.9	10.5	9.6	10.4	8.6
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
一般細菌		100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6価鉻及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アン化物イソ及び塩化アン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ふつ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジ-ブチル	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1,2-	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジ-カロエチレン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジ-クロロメタン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジ-カルボ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジ-ブチロクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブチジ-クロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブチルホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アガツン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	3.1	4.4	4.7	3.3	2.7	3.9	4.5	4.7	3.7	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジ-オクタミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-メチルイソブチルオキル	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有機物質(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.6	0.4
pH	5.8-8.6	7.4	7.8	7.9	7.5	7.3	7.2	7.6	7.5	7.6	7.7
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.7	0.5未満
濁度	2度	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素		0.9	2.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4

2024年2月 三好市西部地区（淨）

水道名	基準値	一宇地区	上吾橋地区	下吾橋地区
		尾井ノ内水源	吾橋谷	吾橋谷
水源名		西祖谷総合支所	上吾橋	下吾橋
採取場所		月例検査	月例検査	月例検査
検査目的名		水道施設（浄水）	西祖谷飲供（浄水）	西祖谷飲供（浄水）
種別		2024/2/19	2024/2/19	2024/2/19
受付日		19.7	14.2	14.2
気温（℃）		9.7	11.9	11.1
水温（℃）		適合	適合	適合
判定	100個/mL	1	0	1
一般細菌		不検出	不検出	不検出
大腸菌		-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
6価鉻及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-
アンモニア及び塩化アン	0.01mg/L以下	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-
ふつ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-
ほう素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-
1,4-ジ-ブチル	0.05mg/L以下	-	-	-
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-	0.04mg/L以下	-	-	-
ジクロロエチレン		-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-
トランスクロロチレン	0.01mg/L以下	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-
ジ-加酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
ジ-ブチロクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-
マグン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	2.8	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-
ジオクタミン	0.00001mg/L以下	-	-	-
2-メチルイソブチルオキル	0.00001mg/L以下	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-
有機物質(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.3未満	0.3未満
pH	5.8-8.6	7.7	7.9	7.9
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5	0.5未満	2.1
濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.8
残留塩素		0.8	0.5	0.5