2026年5月度三好市東部（原水）
水質検査結果速報

水道名	基準値	池田地区				馬路地区	佐野地区	馬場地区	峰ノ久保地区	下野呂内地区	入体木屋床地区	三野西部地区	三野東部地区	辻地区	井内地区	西井川地区
水源名		吉野川	鍵掛谷	島山谷	鮎苦谷川	底ノ谷	馬路川	猿子谷	コトコ谷	下野呂内水源	入体木屋床水源	吉野川取水井	三野町東部水源	井内谷川	釜谷川	里川谷川
検査目的名		水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水
採水日		2026/5/19	2026/5/19	2026/5/19	2026/5/20	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/18	2026/5/20	2026/5/20	2026/5/19	2026/5/19	2026/5/19
気温（℃）		25.6	25.6	25.6	28.0	19.4	19.4	18.0	22.0	21.7	20.8	29.7	30.2	30.6	20.8	29.1
水温（℃）		21.2	15.4	15.4	20.8	14.9	13.5	14.4	15.0	14.5	14.0	14.2	13.8	18.8	14.0	16.4
一般細菌	100個／ml	6	27	28	0	11	12	12	10	17	12	1	0	45	18	32
大腸菌	不検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ｼｱﾝ化物イオン及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	0.6	0.7	1.6	0.7	0.8	0.7	1.2	0.9	1.1	1.0	0.7	0.6	0.4	0.5
ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満
ほう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.03	0.02	0.35	0.05	0.02未満	0.06	0.07	0.03	0.06	0.10	0.02未満	0.02	0.02未満	0.06
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.07	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03	0.03	0.03未満	0.03	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.06
銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	2.5	3.5	3.6	11.2	3.8	5.2	8.2	6.6	6.6	6.5	11.1	2.9	4.2	3.3	3.1
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.020	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	3.7	3.7	9.3	3.6	4.9	3.8	3.7	3.8	3.7	4.1	2.8	3.3	2.6	2.8
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	31.4	41.6	48.0	55.2	33.6	39.9	38.3	28.5	33.0	32.4	65.6	38.2	51.6	47.7	30.3
蒸発残留物	500mg/L以下	49	66	74	114	69	70	80	83	73	82	129	54	73	72	59
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物質(TOC)	3mg/L以下	0.7	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3未満	0.6	0.4	0.5
pH	5.8-8.6	7.6	7.8	7.8	7.3	7.4	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.1	6.6	8.0	7.8	7.7
味	異常でない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	2.7	2.0	2.2	0.5未満	3.1	1.8	2.8	2.5	2.4	2.9	1.7	0.5未満	2.1	1.3	3.2
濁度	2度	1.6	0.6	0.7	0.2	1.8	0.5	1.3	1.0	1.1	1.4	0.4	0.1未満	0.8	0.4	1.5
クリプト指標菌(大腸菌)	―	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	検出	検出	検出
クリプト指標菌(嫌気性芽胞菌)	個/10mL	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	—	－	－