2026年5月　三好市西部地区（浄水）水質検査結果

水道名	基準値	大利川崎簡易水道	大申上	越替小林	川口地区	大津上西宇地区	下名地区	大野地区	猫坊地区	北部地区	西部地区	一宇地区	上吾橋地区	下吾橋地区
水源名		端ノ谷	なべくら谷	中尾谷	白川谷川	赤川谷	牛ノ首谷	モリリエ水源・水ノ滝谷・小寺谷水源	若山谷	コヤノ谷・柴川谷川	持井谷	尾井ノ内水源	吾橋谷	吾橋谷
採取場所		川崎生活改善センター	大申上	越替小林	JR阿波川口駅	小歩危郵便局散水栓	下名団地散水栓	大月集会所	永美団地散水栓	政友保育所散水栓	小川谷集会所	西祖谷総合支所	上吾橋	下吾橋
検査目的名		月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査
種別		水道施設（浄水）	池田飲供（浄水）	池田飲供（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	西祖谷飲供（浄水）	西祖谷飲供（浄水）
受付日		2026/5/19	2026/5/25	2026/5/20	2026/5/19	2026/5/19	2026/5/19	2026/5/19	2026/5/19	2026/5/19	2026/5/19	2026/5/11	2026/5/11	2026/5/11
気温（℃）		28.3	28.1	28.5	30.2	27.0	24.4	27.5	26.0	27.0	27.2	17.8	19.0	22.9
水温（℃）		22.5	19.4	19.9	20.4	19.4	18.0	21.2	20.3	19.0	19.0	16.5	21.4	20.0
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
一般細菌	100個／mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
6価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ほう素及びその化合物	1mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
塩素酸	0.6mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
臭素酸	0.01mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
銅及びその化合物	1mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	5.3	3.8	2.9	3.1	2.6	4.5	3.9	3.8	3.8	3.5	3.0	3.1
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ｼﾞｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
有機物質（TOC）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3未満
pH	5.8-8.6	7.5	7.7	8.0	7.4	7.2	7.4	7.7	7.6	7.6	7.8	7.7	8.6	8.0
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	0.5未満	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満
濁度	2度	0.1未満	1.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素		0.4	4.0	0.4	0.5	0.6	0.3	0.2	0.5	0.5	0.2	0.8	0.3	0.8