2026年5月度三好市西部（原水）
水質検査結果速報

水道名	基準値	大利川崎地区	大申上地区	越替小林地区	川口地区	大津上西宇地区	下名地区	大野地区	猫坊地区	北部地区	西部地区	一宇地区	上吾橋地区	下吾橋地区
水源名		端ノ谷	なべくら谷	中尾谷	白川谷川	赤川谷	牛ノ首谷	ﾓﾘｿｴ水源・水ノ滝谷・小寺谷水源	若山谷	コヤノ谷・柴川谷川	持井谷	尾井ノ内水源	吾橋谷	吾橋谷
検査目的名		水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水	水道全項目 原水
採水日		2026/5/7	2026/5/25	2026/5/20	2026/5/7	2026/5/7	2026/5/7	2026/5/7	2026/5/7	2026/5/7	2026/5/7	2026/5/11	2026/5/11	2026/5/11
気温（℃）		20.7	28.5	21.2	26.7	23.7	20.8	18.2	25.3	27.3	27.3	17.6	23.0	19.0
水温（℃）		12.1	15.9	14.8	14.7	12.5	12.1	12.8	14.7	12.8	12.1	13.0	15.5	13.6
一般細菌	100個／ml	6	0	15	3	1	4	6	16	11	6	14	0	7
大腸菌	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5	0.3	0.5	0.4	0.9	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ほう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.04	0.07	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03	0.10	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.07	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	3.0	4.3	3.3	3.0	2.6	2.0	3.2	4.3	4.6	3.7	3.3	2.6	3.2
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	2.5	3.6	3.5	2.7	3.1	2.3	3.0	3.6	3.4	3.5	3.0	2.6	2.6
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	21.0	38.1	66.2	28.3	12.3	16.0	39.7	25.1	29.8	24.3	46.1	35.1	49.4
蒸発残留物	500mg/L以下	54	62	97	62	44	41	70	69	71	57	73	54	69
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ｼﾞｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物質(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.3未満	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.9	0.5	0.5	0.3未満	0.3未満
pH	5.8~8.6	7.0	7.4	7.9	7.0	6.9	7.1	7.6	7.4	7.4	7.4	7.9	7.5	7.8
味	異常でない	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	1.6	0.6	2.2	0.8	0.7	1.5	2.1	3.5	3.5	2.2	2.3	0.6	1.7
濁度	2度	0.2	0.4	0.8	0.1未満	0.1未満	0.3	1.2	1.9	0.8	0.6	0.3	0.1	1.0
クリプト指標菌（大腸菌）	－	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出
クリプト指標菌（嫌気性芽胞菌）	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－