# 2026年5月　三好市簡易水道（浄水）水質検査結果

| 水道名 | 基準値 | 落合簡易水道 |
|---|---|---|
| 水源名 | | 落合水源 |
| 採取場所 | | 津山旅館 |
| 検査目的名 | | 月例検査 |
| 種別 | | 水道施設（浄水） |
| 受付日 | | 2026/5/11 |
| 気温（℃） | | 18.8 |
| 水温（℃） | | 14.4 |
| 判定 | | 適合 |
| 一般細菌 | 100個／mL | 0 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | － |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | － |
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | － |
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | － |
| ひ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | － |
| 6価ｸﾛﾑ及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | － |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | － |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 | － |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | － |
| ふっ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | － |
| ほう素及びその化合物 | 1mg/L以下 | － |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | － |
| 1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 | － |
| ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | － |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 | － |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | － |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | － |
| PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下 | － |
| ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 | － |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | － |
| ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 | － |
| ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 | － |
| ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | － |
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | － |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | － |
| 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | － |
| ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | － |
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 | － |
| ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 | － |
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 | － |
| 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | － |
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | － |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | － |
| 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | － |
| ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 | － |
| ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | － |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 1.8 |
| ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | － |
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | － |
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | － |
| ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 | － |
| 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | － |
| 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | － |
| ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 | － |
| 有機物質（TOC） | 3mg/L以下 | 0.3未満 |
| pH | 5.8-8.6 | 7.7 |
| 味 | 異常でない | 異常なし |
| 臭気 | 異常でない | 異常なし |
| 色度 | 5度 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2度 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | | 0.8 |