2026年6月　三好市簡易水道（浄水）水質検査結果

水道名	基準値	落合簡易水道
水源名		落合水源
採取場所		津山旅館
検査目的名		月例検査
種別		水道施設（浄水）
受付日		2026/6/16
気温 （℃）		18.4
水温 （℃）		15.5
判定		適合
一般細菌	100個／mL	0
大腸菌	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ひ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
6価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2
ふっ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満
ほう素及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1.4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1mg/L以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1.7
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	1.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45.6
蒸発残留物	500mg/L以下	61
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物質（TOC）	3mg/L以下	0.4
pH	5.8-8.6	7.6
味	異常でない	異常なし
臭気	異常でない	異常なし
色度	5度	0.7
濁度	2度	0.2
残留塩素		1.2